



Република Србија  
Министарство унутрашњих послова  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за ванредне ситуације у Нишу  
09/20/3 број 217-161/18  
23.03.2018. године  
Ниш

УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА ЛОКАЛА ТРЖНО  
ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА „КАЛЧА“ У НИШУ

Бр. 97/18  
29 03 20 18 год.  
НИШ

## ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

### 1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 23.03.2018. године у 10:00 часова у Нишу, у службеним просторијама Управе за ванредне ситуације у Нишу, ул. Војводе Мишића бр. 56, у предмету вршења редовног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора у погледу надзора над спровођењем одредби Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. Гласник РС”, бр. 54/15) и Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (“Сл. гласник СРС” бр. 44/77, 45/85, 18/89 и “Сл. гласник РС” бр. 48/94 и 101/05 “Сл. гласник СРС” бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

Инспекцијски надзор је извршио инспектор:

Име и презиме: Милица Цонић

Број службене легитимације: 121675

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан.

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјект.

Правно лице

Пословно име и назив: УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА ЛОКАЛА ТПЦ „КАЛЧА“

ПИБ: 104989346

Матични број: 17681966

Одговорно лице: Драгослав Павловић

Функција: заступник

ЈМБГ: 1508943730064

Седиште: ул. Обреновићева бб, Ниш

Контакт: 062/661277

Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора, у складу са одредбама Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10) процењена повећана категорија угрожености, сходно чл. 23 и 24 Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15).

Инспекцијски надзор је започет дана 22.03.2018. године у 11:00 часова, а завршен дана 22.03.2018. године у 12:30 часова.

Инспекцијски надзор је извршен у Нишу, ул. Обреновићева бб.

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. Гласник РС”, бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (“Сл. гласник СРС” бр. 44/77, 45/85, 18/89 и “Сл. гласник РС” бр. 48/94 и 101/05 “Сл. гласник СРС” бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005) и Закона о инспекцијском надзору.

Инспекцијски надзор је покренут по плану инспекцијског надзора.  
Налог за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог: Срђан Митровић

Функција лица које је издало налог: Начелник Управе

Датум издавања налога: 07.03.2018. године

Предмет налога: надзор над спровођењем одредби Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/09 и 20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) и Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

Надзирани субјекат:

- је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору 7 радних дана пре почетка надзора достављањем Обавештења број 217-161/18 од 07.03.2018. године.

Инспекцијски надзор је почео:

- уручењем налога за инспекцијски надзор надзираном субјекту.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству Драгослава Павловића, заступника и Саше Станковића, менаџера.

## 2. Предмет инспекцијског надзора

- 1) надзор над спровођењем одредби Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) и Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

## 3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин, као и прибавио јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор, и то:

### 3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

#### 1) Контролна листа

Утврђен број бодова у надзору за одговор „ДА“ је 22, што је 38%, тако да је степен ризика критичан.

Контролна листа чини саставни део овог записника.

- 2) Преглед и провера локације, земљишта, објеката, пословног и другог нестамбеног простора, уређаја, опреме, прибора и других предмета којима надзирани субјекат

обавља делатност или врши активност, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор:

**2.1) Објекти:**

- тржно-пословни центар «Калча», кат.2

**2.2) Нормативна акта:**

2.2.1. Програм основне обуке запослених радника из области ЗОП-а, бр.43/18 од 19.03.2018.год.

2.2.2. Записник о извршеној обуци радника из области ЗОП од дана 22.03.2018.год – ГДВД Ниш.

**2.3) Уверења:**

2.3.1. Испитивање апарата за гашење пожара вршено је децембра 2017. године – ГДВД Ниш.

2.3.2. Исправа о контролисању хидрантске мреже за гашење пожара, бр. 156д од дана 15.09.2017. године – ГДВД Ниш.

2.3.3. Извештај о испитивању ел.инсталације ниског напона: бр.16-06-326 од 27.09.2016.год – Институт за превентиву доо Нови Сад.

**4. Утврђено чињенично стање**

**4.1. Опис откривених незаконитости – утврђени недостаци**

**4.1.1. Незаконитост/недостатак:** У законском року није извршено испитивање хидрантске инсталације за гашење пожара. Такође, у Исправи о контролисању хидрантске мреже за гашење пожара, бр. 156д од дана 15.09.2017. године – ГДВД Ниш, наведено је да је хидранска инсталација делимично испитана и да је иста исправна у делу у ком је испитана. Један део хидрантске мреже (22 хидранта) нису испитана из разлога јер су вратанца на њима заварена. Докази: Исправа о контролисању хидрантске мреже за гашење пожара, бр. 156д од дана 15.09.2017. године – ГДВД Ниш.

Правни основ: у супротности са чл. 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

**4.1.2. Незаконитост/недостатак:** У хидрантским ормарима у објекту ТПЦ „Калча“ недостаје прописана хидрантска опрема (црево, млазница, стабилна спојка), тако да исти нису у функционалном стању.

Докази: Недостатак је утврђен приликом прегледа објекта.

Правни основ: у супротности са чл. 40 ст.4 и чл.43 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

**4.1.3. Незаконитост/недостатак:** Није извршен преглед и испитивање паник светиљки и није дат на увид извештај о испитивању.

Докази: Недостатак је утврђен приликом прегледа документације и објекта.

Правни основ: у супротности са чл.40 став 4 Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09), у складу са чл.109 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ“, бр.53 и 54/88 и „Сл.лист СРЈ“ бр.28/95).

**4.1.4. Незаконитост/недостатак:** Није дат на увид стручни налаз о извршеној провери основних параметара громобранске инсталације изведене на објекту.

Докази: приликом прегледа документације.

Правни основ: у супротности са чл. 40. став 4. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и са чл. 15 и чл. 16 Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

**4.1.5. Незаконитост/недостатак:** У објектима на ходницима, излазима и пролазима, нису постављени знаци (смерови) који указују на евакуацију људи и имовине у случају пожара.

Докази: Недостатак је утврђен приликом прегледа објекта

Правни основ: у супротности са чл. 40. ст. 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15).

**4.1.6. Незаконитост/недостатак:** Нису истакнути на видљивим местима планови евакуације из објекта и упутства за поступање у случају пожара.

Докази: Недостатак је утврђен приликом прегледа објекта

Правни основ: у супротности са чл. 28 став 3 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

**4.1.7. Незаконитост/недостатак:** Није дата на увид Исправа о извршеном периодичном прегледу и сервисирању стабилне инсталације за дојаву пожара.

Докази: Недостатак је утврђен приликом прегледа документације.

Правни основ: у супротности са чл.43 Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09 и 20/15), у складу са чл.72 и чл.73 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл.лист СРЈ“, бр.87/93).

## 5. Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у пословању / поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опомену га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору и у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС"; бр. 54/15) и Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

### Мере за отклањање незаконитости:

**5.1. Предлаже се** надзираном субјекту да изврши испитивање хидрантске мреже за гашење пожара у целом објекту ТПЦ „Калча“, евентуалне недостатке отклони и да на увид Исправу о контролисању издату од стране овлашћене установе.

Правни основ: у супротности са чл. 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.2. Предлаже се** надзираном субјекту да набави и постави у хидрантским омарима у целом објекту ТПЦ «Калча» опрему која недостаје (црево, млазница, стабилна спојка), како би исти били у функционалном стању.

Правни основ: чл. 40 ст.4 и чл.43 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

Рок за поступање по мери: 60 дана.

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.3. Предлаже се** надзираном субјекту да изврши преглед и испитивање паник светиљки у целом објекту ТПЦ „Калча“, евентуалне недостатке отклони, замени неисправне и да на увид извештај о испитивању.

Правни основ: чл.40 став 4 Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09), у складу са чл.109 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ“, бр.53 и 54/88 и „Сл.лист СРЈ“ бр.28/95).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.4. Предлаже се** надзираном субјекту да изврши проверу основних параметара громобранске инсталације изведене на објекту, евентуалне недостатке отклони и прибави извештај о испитивању.

Правни основ: у супротности са чл. 40. став 4. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и са чл. 15 и чл. 16 Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.5. Предлаже се** надзираном субјекту да истакне на видљивим местима у објекту планове евакуације и упутства за поступање у случају пожара.

Правни основ: чл. 28 став 3 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.6. Предлаже се** надзираном субјекту да постави у објекту на излазима и пролазима знакове (смерове) који ће указивати на евакуацију људи и имовине у случају пожара.

Правни основ: чл. 40. ст. 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

**5.7. Предлаже се** надзираном субјекту да изврши преглед и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара, евентуалне недостатке отклони и да на увид Исправу издату од стране овлашћене установе.

Правни основ: чл.43 Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09 и 20/15), у складу са чл.72 и чл.73 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл.лист СРЈ“, бр.87/93).

Рок за поступање по мери: 60 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/15). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе испуњене.

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.

## 6. Други подаци и наводи од значаја

У складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о прекршајима, Законом о привредним преступима, Закоником о кривичном поступку и Законом о заштити од пожара,

Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, инспектор је овлашћен да:

- ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, и поднесе надлежном правосудном органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог;
- ако код надзираног субјекта открије незаконитост, предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен (нпр. иницирање привременог или трајног одузимања дозволе).

Изузетно, када надзирани субјекат у остављеном року поступи према налогу, односно предлогу инспектора за отклањање незаконитости, ако се сматра да та незаконитост представља прекршај у складу са законом и другим прописом, инспектор против тог надзираног субјекта неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће му издати прекршајни налог када највиши износ запрећене казне за прекршај не прелази 100.000 динара и није прописана заштитна мера, под условом да штетне последице нису наступиле, као и када су такве последице наступиле, али их је надзирани субјекат отклонио пре почињања поступка инспекцијског надзора или у остављеном року. О неподношењу захтева за покретање прекршајног поступка, односно не издавању прекршајног налога инспектор сачињава допуну записника о инспекцијском надзору, која садржи одговарајуће образложење.

#### 7. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка, од којих се 1 доставља надзираном субјекту, а 2 примерка су за потребе инспекције.

Записник сачињен у Нишу, 23.03.2018. године

Инспектор  
Милица Цонић

#### Прилози:

- контролна листа

#### Достављено:

- надзираном субјекту
- Управи за ванредне ситуације у Нишу
- Архиви



Република Србија  
Министарство унутрашњих послова  
Сектор за ванредне ситуације

КЛ-ИН-6

УПРАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Ниш  
09203 број 217-161/18  
22.03.2018. године  
Београд Ниш

### КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат - јавни и пословни објекти 2. категорије угрожености од пожара  
у којима се окупља више од 500 лица и пословни објекти који спадају у категорију  
високих објеката

(хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе,  
установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним  
простором, аеродромске зграде и високи објекти )

ОПШТИ ПОДАЦИ	
Пословно име:	Удружење Властелинска Локада ТНУ Кача Ниш
Скраћено име, ПИБ, МБ:	ПИБ: 104989346 МБ: 17684966
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	ТНУ Кача, Одреновићева 46, Катедра А, III спрат, 062 66 12 77 www.trskalcanis.rs trskalcanis@gmail.com
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	Драгослав Павловић trskalcanis@gmail.com
Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења):	ТНУ Кача, Одреновићева 46, Катедра А, III спрат
Лице присутно надзору, телефон, е-пошта:	Драгослав Павловић, Заступник

1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1.	Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре?	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2.	Надзирани субјекат поседује посебно овлашћење надлежног органа за обављање делатности – ако је законом предвиђено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

2. ИСПУЊЕНОСТ НОРМАТИВНИХ УСЛОВА (прописане сагласности и нормативна акта са аспекта заштите од пожара и експлозија и друга нормативна акта)		
1.	Прибављене неопходне сагласности о примењеним и спроведеним мерама заштите од пожара на објектима субјекта	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
2.	Прибављена сагласност на План заштите од пожара	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
3.	Прибављена сагласност на Програм обуке запослених из области заштите од пожара	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
4.	Запослени завршили основну обуку из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
5.	Запослени завршили практичну проверу знања из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
6.	Потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
7.*	Објекти надзираног субјекта категорисани у одређене категорије угрожености од пожара	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не
8.*	Надзирани субјекат категорисан у одређену категорију угрожености од пожара	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не
9.	Истакнут План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљивом месту у објектима	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
10.	Сачињена нормативна акта за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација:	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0

\* - не бодује се јер се врши по службеној дужности

3. ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ		
1.	Мобилни уређаји за почетно гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
2.	Редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од стране овлашћеног тела	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
3.	Изведена спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
4.	Хидрантска инсталација опремљена прописаном опремом	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
5.	Редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног тела	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
6.	Изведена инсталација против-паничне расвете на путевима евакуације у објектима	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
7.	Редовна контрола исправности инсталације против-паничне расвете	<input type="checkbox"/> да-2 <input checked="" type="checkbox"/> не-0
8.	Обезбеђени услови за сигурну евакуацију (путеви евакуације проходни и изведени у складу са прописима)	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
9.	Проходни/слободни путеви, пролази, платои и прилази објектима који су предвиђени за ватрогасна возила	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
10.	Уграђен систем за откривање и дојаву пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0



11.	Редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног тела	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
12.	Дојавна централа система за откривање и дојаву пожара је постављена у просторији где се непрекидно дежура	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
13.	На месту дојавне централе система се налази план узбуњивања, контролна књига и упутство за руковање и одржавање система	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
14.	Дежурни радници на месту дојавне централе система су обучени за правилан рад и руковање системом	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
15.	Уграђен стабилан систем за гашење пожара	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
16.	Редовна контрола уграђеног стабилног система за гашење пожара од стране овлашћеног тела	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
17.	Систем за одвођење дима и топлоте	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
18.	Редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног тела	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
19.	Објекти заштићени инсталацијом за заштиту од атмосферског пражњења	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
20.	Редовна контрола исправности инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења	<input type="checkbox"/> да-2	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
21.	Редовна контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0

#### 4. \*\* ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА

1.	Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
2.	Предвиђено одвајање простора формирањем противпожарних сектора	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
3.	Систем опште и локалне вентилације	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
4.	Редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
5.	Елементи система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у системима вентилације и врата на границама противпожарних сектора)	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
6.	Редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
7.	Мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не

\*\* не бодује се, додатне мере заштите од пожара које нису прописане

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (\*)  
Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 58 (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА" - 22 (38 %)

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	91 - 100
2.	Низак	81 - 90
3.	Средњи	71 - 80
4.	Висок	61 - 70
5.	Критичан	60 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ:



ИНСПЕКТОР/И:

